

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Zhejiang Jintong Nuclear Cable Co., Ltd., No. 5 Gongji Road, Industrial Park, Simen Town, 315470 Yuyao City, Zhejiang China

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40025292.  
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40025292.

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

5026944-1550-0003/307309/TL3/E

Ausweis-Nr. /  
Certificate No.

40025292

letzte Änderung / updated

2024-02-20

Anlage /  
Appendix

700

Datum / Date

2008-09-09

<b>Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar</b> <i>Connector, non-rewirable</i>	<b>2-polig mit Schutzkontakt</b> <i>2-pole with earthing contact</i>
---	---

Fertigungsstätte Place of manufacture:	Kennzeichnung Identification
30026194	---

Typ(en) Type(s)	Leitungsaufdruck Marking on cable	X $\hat{=}$ genehmigte Ausführung / approved version										--- $\hat{=}$ nicht genehmigt / not approved											
		H05VV-F 3G 0,75 mm <sup>2</sup> (max. 2 m)	H05VV-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup>	H05VV-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>	H05RR-F 3G 0,75 mm <sup>2</sup> (max. 2 m)	H05RR-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup>	H05RR-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>	H05RN-F 3G 0,75 mm <sup>2</sup> (max. 2 m)	H05RN-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup>	H03RT-H 3G 0,75 mm <sup>2</sup> (max. 2 m)	H03RT-H 3G 1,0 mm <sup>2</sup>	H05V2V2-F 3G 0,75 mm <sup>2</sup> (max. 2 m)	H05V2V2-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup>										
JT-ST3	ZHEJIANG JINTONG NUCLEAR CABLE CO..LTD.	X	X	X	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	FANGHUA ELECTRONICS	X	X	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

