

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Müller-Plastik GmbH, Alte Bahnhofstraße 21, 51688 Wipperfurth-Kupferberg

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40019172.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40019172.

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

1070600-1410-0001/229190/CC3/JK

Ausweis-Nr. /

Certificate No.

40019172

letzte Änderung / updated

2016-12-15

Anlage /

Appendix

200A

Datum / Date

2006-10-17

Verbindungsuffe Connecting sleeve

Typ Type	Bemessungsisolationsspannung / V Rated insulation voltage / V	Bemessungsquerschnitt / mm ² Rated cross section / mm ²	IP-Schutzart IP-Degree of protection	Anbringungsart Attachment type			Polzahl Number of poles	Einführungen Inlets			Drehmoment der Hutmutter / Nm Torque of the cap nut/ Nm	Mit Klemmen [Typ] With terminals [Type]	Werkstoff des Gehäuses Material of case	Werkstoff der Abdeckung Material of the cover	Anmerkung Remark
				Aufputz – Verlegung surface mounting	Unterputz - Verlegung Flush mounting	Einbau in hohlwand Hollow wall mounting		Leitungseinführungsbereich / mm Ø cable inlets dimensions / mm Ø	Verschraubungen Cable glands	Elektroinstallationsrohr Conduits					
MC001	400	2,5	IP 68, 5 bar, 30 min	X	---	---	3	9,4...11,4	X	---	5	1)	Gehäuse/ Housing: PA6 Farbe/ Colour: blau/ blue Hutmutter/ Cap nut: PA6 Farbe/ Colour: schwarz/ black	---	2)

¹⁾ Die Klemme Typ 230 vom Hersteller Adels Contact ist geprüft unter VDE- Ausweis Nr. 40034813.
The terminal type 230 from the manufacturer Adels Contact is tested in VDE- Approval No. 40034813.

²⁾ Die Gehäusehälften werden nach Herstellerangabe zusammengeschraubt. Die Kindersicherung rastet beim zusammendrehen mehrfach ein.
The housing halves are screwed together according to the manufacturer's specification. The child safety locks several times during the twisting.

