

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Zhejiang Jintong Nuclear Cable, Co.,Ltd., No. 5 Gongji Road, Industrial Park, Simen Town, 315470 Yuyao City, Zhejiang China

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40054266.  
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40054266

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

5026944-1722-0001/284046/TL3/KOH

Ausweis-Nr. /  
Certificate No.  
40054266

letzte Änderung / updated

2021-10-28

Anlage /  
Appendix  
200

Datum / Date

2021-10-28

**Schutzeinrichtung zur Schutzpegelerhöhung, ortsveränderlich**  
**Protective device to increase the protection level, portable**

Type	U <sub>n</sub>	I <sub>n</sub>	I <sub>Δn</sub>	Type of cord	Manufacturer	VDE Approval No.
JTLB-16-S (2P with PE)	AC 220 ... 250 V	6 A	10 mA	H05VV-F 3 G 0.75	Zhejiang Jintong Nuclear Cable Co.,Ltd.	40013419 (PVC)
			30 mA	H05RN-F 3 G 0.75		40018106 (RUBBER)
		10 A	10 mA	H05VV-F 3 G 1.0	Zhejiang Jintong Nuclear Cable Co.,Ltd.	40013419 (PVC)
			30 mA	H05RN-F 3 G 1.0 H05RR-F 3 G 1.0		40018106 (RUBBER)
		16 A	10 mA	H05VV-F 3 G 1.5	Zhejiang Jintong Nuclear Cable Co.,Ltd.	40013419 (PVC)
			30 mA	H05RR-F 3 G 1.5		40018106 (RUBBER)