

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Zhejiang Jintong Nuclear Cable, Co.,Ltd., No. 5 Gongji Road, Industrial Park, Simen Town, 315470 Yuyao City, Zhejiang China

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung, Nr. 40054267.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40054267

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

5026944-1722-0001/284046/TL3/KOH

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40054267

letzte Änderung / updated

2021-10-28

Anlage /
Appendix
200

Datum / Date

2021-10-28

Schutzeinrichtung zur Schutzpegelerhöhung, ortsveränderlich Protective device to increase the protection level, portable

Type	U _n	I _n	I _{Δn}	Type of cord	Manufacturer	VDE Approval No.
JTLB-16-L (2P without PE)	AC 220 ... 250 V	6 A	10 mA	H03VVH2-F 2X0.75 H05VVH2-F 2X0.75	Zhejiang Jintong Nuclear Cable Co.,Ltd.	40013419 (PVC)
			30 mA	H05VV-F 2X0.75 H05RN-F 2X0.75 H05RR-F 2X 0.75		40018106 (RUBBER)
		10 A	10 mA	H05VVH2-F 2 X 1.0 H05VV-F 2 X 1.0	Zhejiang Jintong Nuclear Cable Co.,Ltd.	40013419 (PVC)
			30 mA	H05RN-F 2 X 1.0 H05RR-F 2 X 1.0		40018106 (RUBBER)
		16 A	10 mA	H05VV-F 2 X 1.5 H05RR-F 2X 1.5	Zhejiang Jintong Nuclear Cable Co.,Ltd.	40013419 (PVC)
			30 mA			40018106 (RUBBER)